

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

Россия, 443100 г. Самара, улица Галактионовская, д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UND163@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области

Россия, 446433, Самарская область, г.о. Кинель, ул. Суворова, д. 17, тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г.о. Кинель
(место составления акта)

« 04 » марта 2014 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 20

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя начальника Главного Государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору Смирнова Игоря Александровича № 20 от «03» февраля 2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области (структурное подразделение детский сад «Тополек»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» февраля 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут

«04» марта 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 12.02.2014г. 11 час. 00 мин. Уведомлены 04.02.2014 года 11 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо проводившее проверку: Алексеев Алексей Владимирович – инспектор отдела НД

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г.о. Кинель и м.р. Кинельский УНД Главного управления МЧС России по Самарской
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее

области (Государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору).

при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Денисова Светлана Александровна-заведующая
структурным подразделением детский сад «Тополек»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): _____ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на отделку полов в групповых ячейках здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
2.	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на отделку потолков в групповых ячейках	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
3.	Двери кабинетов в коридоре первого этажа здания перекрывают пути эвакуации по коридору. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*; п.6.27. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Администрация г.о. Кинель Самарской области
4.	Не предоставлен сертификат на отделку пола (линолеум) в музыкальном зале	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
5.	Дверь отделяющая помещения прачечной от общего коридора первого этажа не имеет нормируемого предела огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	Администрация г.о. Кинель Самарской области
6.	Люк чердачного помещения не имеет нормируемого предела огнестойкости (не сертифицированный)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	Администрация г.о. Кинель Самарской области
7.	В коридоре первого этажа допускается размещение оборудования выступающее из плоскости стен на высоте менее 2-х метров	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Администрация г.о. Кинель Самарской области
8.	В помещении кладовой отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	Администрация г.о. Кинель Самарской области

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, а именно: _____

Нарушений не выявлено: - _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимое органом Государственного пожарного надзора внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора: отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 20/1/1 от 04 марта 2014 года

Подписи лиц, проводивших проверку:


Инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
УНД Главного управления
МЧС России по Самарской области –государственный инспектор г.о.
Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Алексеев Алексей Владимирович
«04» марта 2014 г.



М.Л.П. (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка Суворцев
Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 
(подпись)

«4» 03 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

Россия, 443100 г. Самара, улица Галактионовская, д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UNDI63@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области

Россия, 446433, Самарская область, г.о. Кинель, ул. Суворова, д. 17, тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 20/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель Самарской области (Структурное
подразделение детский сад «Тополек»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество(последние -
при наличии),

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Кинель и
муниципального района Кинельский

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 20 от «03» февраля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «07» февраля 2014 г. по 13 ч.
00 мин. «07» февраля 2014 г. с 12 ч. 00 мин. «04» марта 2014 г. по 13 ч. 00 мин. «04» марта 2013 г.
2014 года проведена плановая проверка

Государственным инспектором г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору –
инспектором ОНД г.о. Кинель и м.р. Кинельский старшим лейтенантом внутренней службы
Алексеевым А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

помещений и зданий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель
Самарской области (Структурное подразделение детский сад «Тополек») расположенного по
адресу: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 1

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей структурного подразделения детский сад «Тополек» Денисовой
Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на отделку полов в групповых ячейках здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	02.07.2014 года	
2.	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на отделку потолков в групповых ячейках	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	01.10.2014 года	

3.	Двери кабинетов в коридоре первого этажа здания перекрывают пути эвакуации по коридору. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*; п.6.27. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	01.10.2014 года
4.	Не предоставлен сертификат на отделку пола (линолеум) в музыкальном зале	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	01.10.2014 года
5.	Дверь отделяющая помещения прачечной от общего коридора первого этажа не имеет нормируемого предела огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	01.10.2014 года
6.	Люк чердачного помещения не имеет нормируемого предела огнестойкости (не сертифицированный)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	01.10.2014 года
7.	В коридоре первого этажа допускается размещение оборудования выступающее из плоскости стен на высоте менее 2-х метров	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*	01.10.2014 года
8.	В помещении кладовой отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	01.10.2014 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке, законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного
г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору –
инспектора по пожарному надзору)
инспектор отдела надзорной деятельности
г.о. Кинель и м.р. Кинельский
Алексеев А.В.
«04» марта 2014 г.


(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

 ✓
(подпись)
« 4 » 2014 г.

Директор ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка
Суровцев В.М.
(должность, фамилия, инициалы)