

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и
Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OGPV_Voljskiy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 25/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени война
интернационалиста С.А. Кафидова
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарному надзору от «6» марта 2017 года № 25, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «03» апреля 2017 г. по 11 ч 00 мин. «14» апреля 2017 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственным инспектором городского округа Кинель и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору майором внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени война - интернационалиста С.А. Кафидова, по адресу: 446441, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 23, совместно с директором Суровцевым Владимиром Михайловичем
(наименование органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2018	<i>устраивается</i>
2.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2018	<i>устраивается</i>
3.	Руководитель организации не обеспечил перекачку пожарных рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год).	ст. 4 ст. 5 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2018	<i>устраивается</i>
4.	Допускается эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. «в», п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.04.2018	<i>устраивается</i>
5.	В здании в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	01.04.2018	<i>не устраивается</i>
6.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях школы смонтирована не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2018	<i>не устраивается</i>
7.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	01.04.2018	<i>не устраивается</i>
8.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55, п. 15.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2018	<i>не устраивается</i>
9.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателей (помещение спортзала (ручные пожарные извещатели), не предусмотрены защитные конструкции, не нарушающие их работоспособности и эффективности	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2018	<i>не устраивается</i>

	обнаружения загорания.			
10.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: максимальное расстояние между извещателем и стеной, в помещениях библиотеки, кабинете № 23, 19, 6В, 13, 12, 14, фойе 1-го этажа нового корпуса и т. д., превышает максимальную величину (4,5 м.) и составляет 4,7м, 5,5м, 5,5м, 5,8м, 5,9м соответственно.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 12.28, таблица 5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2018	не устроено
11.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: у эвакуационного выхода из помещения мастерской не установлен ручной пожарный извещатель.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 9 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; приложение «Н» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»; п. 12.41, приложение 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	01.04.2018	не устроено
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, площадью менее 15 м ² , фактическая площадь 7, 2м ² .	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2018	не устроено
13.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу, из помещения мастерской отсутствует световой оповещатель «Выход».	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.04.2018	не устроено
14.	Пожарный шкаф изготовлен не из листовой стали любой марки толщиной 1,0 1,5 мм.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытания»	01.04.2018	не устроено
15.	Не предоставлены протоколы проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.04.2018	устраивается
16.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (помещения архива и библиотеки).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	не устроено

17.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещение мастерской).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 12.13130.2009 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	01.04.2018	<i>устранено</i>
18.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности. Наружные лестницы не имеют ограждений.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 8.1.2, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2018	<i>не устранено</i>
19.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности, а именно: помещение обеденного зала, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек не имеет двух эвакуационных выходов.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	<i>не устранено</i>
20.	В местах перепада высот кровель более 1 м не предусмотрена пожарная лестница.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.7, п. 8.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	<i>не устранено</i>
21.	Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2018	<i>не устранено</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области –
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору
майор внутренней службы
Шубков Иван Анатольевич


(подпись)

М.Л.П.*

«14» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

« » 2017 г.

Директор ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка
(должность)
г.о. Кинель Самарской области имени война -
интернационалиста С.А. Кафилова
Суровцев В.М.
(фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отчет выполненных работ

По предписанию №25/1/1 от 06.03.2017

П.1	Устранили Самостоятельно
П.2	Устранили самостоятельно
П.3	Устранили самостоятельно
П.4	Не устранили (требуется материальных затрат)
П.5	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.6	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.7	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.8	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.9	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.10	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.11	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.12	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.13	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.14	Не устранили .Передана заявка в обслуживающую организацию ООО «РосТехноСервис»
П.15	Устранили самостоятельно
П.16	Не устранили (требуется материальных затрат)
П.17	Устранили самостоятельно
П.18	Не устранили (требуется материальных затрат)
П.19	Не устранили (требуется материальных затрат)
П.20	Не устранили (требуется материальных затрат)
П.21	Не устранили (требуется материальных затрат)

Срок исполнения февраль 2018 год